

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 123
 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,
 Измайловский пр. д.5 лит. А, помещение 1н, помещение 3н

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объекта)

Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад пристра и оздоровления № 123

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

(ГБДОУ детский сад № 123)

ОГРН 1027810318469

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД)

Деятельность в области образования:

ОКВЭД
85.11

Дошкольное образование

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

ОКВЭД
88.10

Форма собственности | Собственность субъекта РФ-город Санкт-Петербург

ОКФС13

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма

Бюджетное учреждение

ОКОПФ
2 09 03

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта

Заведующий

Петрова А.Д.

Телефон, факс руководителя объекта

Тел. (812) 251-00-56

Факс (812) 251-00-56

E-mail объекта | detskiisad123@mail.ru

Юридический адрес объекта

190005

Санкт-Петербург, Измайловский пр. д.5, лит. А,
пом. 1н, пом. 3

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта

190005

Санкт-Петербург, Измайловский пр. д.5, лит. А,
пом. 1н, пом. 3

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта

Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад пристра и оздоровления № 123

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (в оперативном управлении)

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

(заполняется в случае отсутствия вышестоящей организации)

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)

Администрация
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации

адрес

вышестоящей

190005

Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 10, лит.А

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Глава администрации
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга,
Оверчук С.И.

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации

Тел. (812) 316-25-22

Факс. (812) 316-08-29

E-mail руководителя вышестоящей организации | tuadm@gov.spb.ru

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)	ГБДОУ детский сад №123 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга												
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр. д.5, литера А, помещение 1н, помещение 3н												
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	895,1 м2												
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	2												
Кадастровый номер объекта	7	8	3	2	1	6	1	4	0	2	7	5	
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	нет												
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	нет												
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет												

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подходы к объекту, пути движения									
1.1	Пути пешеходного движения									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина пешеходных путей «К»	не соответствие	нет	Не менее 1,2	п.4.1.7, п.4.1.8, п.4.1.11, п.4.3.4	
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м		Не более 0,015		
		1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	да	Не допускаются насыпные и крупноструктурные материалы		
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	отсутствует	нет	Не менее 0,7		
		0	0	0	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	отсутствие	нет	не менее 0,5		
1.2	Наружные лестницы									
	Название зоны	0	0	1	ГБДОУ детский сад №123 Адмиралтейского района					
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,35-0,4	п.4.1.12	Как минимум одна лестница должна быть обустроена для всех категорий МГН
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,12- 0,15		
					Ширина марша лестниц «О»	м	менее 1,35	Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	нет	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	отсутствие	нет		п.5.2.11	
		1	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			
		0	0	1	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0	0,27-0,33	п.5.2.15	
1.3	Пандусы: стационарные									
	Название зоны	0	0	1	ГБДОУ детский сад №123 Адмиралтейского района					
					Уклон пандуса «К»	соотношение,	0	Не более 1:20, (5%)	п.4.1.14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						(%)				
					Ширина между поручнями «К»	м	0	0,9- 1,0		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0	0,85-0,92	п.4.1.14	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0	0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	0	1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	0	1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	отсутствие	нет	Шероховатая, не допускается применение		
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	отсутствие	нет	насыпных или крупноструктурных материалов		
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	0	0,27-0,33	п.5.2.15	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	0	1	ГБДОУ детский сад №123 Адмиралтейского района					
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	0	Не менее 1,6	п5.2.21	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	0	Не менее 1,6		
2	Входной узел (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2.1	Наружные лестницы									
	Название зоны	0	0	1	ГБДОУ детский сад №123 Адмиралтейского района					
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0	0,35-0,4	п.4.1.12	Как минимум одна лестница должна быть обустроена для всех
					Высота ступеней «О», «С»	м	0	0,12- 0,15		
					Ширина марша лестниц «О»	м	0	Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0	0,85-0,92	пп.4.1.14,п.5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	отсутствие	нет		п.5.2.11	
		1	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	да		4.1.12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да			категорий МГН	
		0	0	1	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	нет	0,27-0,33	п.5.2.15		
2.2	Пандусы: стационарные										
	Название зоны	0	0	1	ГБДОУ детский сад №123 Адмиралтейского района						
					Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)		Не более 1:20, (5%)	п.4.1.14		
					Ширина между поручнями «К»	м	0	0,9- 1,0			
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0	0,85-0,92			
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0	0,7			
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	0	1,5	п.4.1.14, п.4.1.15	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования	
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	0	1,5			
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	отсутствует	нет				
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	отсутствует	нет		п.4.1.16		
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	0	0,27-0,33	п.5.2.15		
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)										
	Название зоны	0	0	1	ГБДОУ детский сад №123 Адмиралтейского района						
					Ширина пандуса «К»	м	нет	Не менее 1,0	п.5.2.13		
					Уклон пандуса «К»	(%).	нет	Не более 10%			
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	Название зоны	0	0	1	ГБДОУ детский сад №123 Адмиралтейского района						
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	0	Не менее 1,6	п.5.2.21		
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	0	Не менее 1,6			
2.5	Подъемники мобильные										
	Название зоны	0	0	1	ГБДОУ детский сад №123 Адмиралтейского района						
					«К»	наличие	нет		п.4.1.14		
2.6	Входные площадки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Название зоны				ГБДОУ детский сад №123 Адмиралтейского района							
		1	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	наличие	п.5.1.3 СП35-101- 2001,п.3.17	Как минимум один входной узел должен быть обустроен для всех категорий МГН		
		1	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	наличие				
		1	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да	Твердая, не допускающая скольжения				
		1	0	0	Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0,025	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	обустроен для всех категорий МГН		
		1	0	0	Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85;-«К»	м	1,5x1,85;	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85;-«К»	п.5.1.3.			
		0	0	1	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	отсутствие	нет					
2.7	Входные тамбуры											
	Название зоны				ГБДОУ детский сад №123 Адмиралтейского района							
		1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	м	2м	Не менее 1,5	5.1.7			
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные											
	Название зоны				ГБДОУ детский сад №123 Адмиралтейского района							
		1	0	0	Ширина в свету «К»	м	1,5	Не менее 1,2	п.5.1.4			
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,010	Не более 0,014				
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей											
	Название зоны				ГБДОУ детский сад №123 Адмиралтейского района							
		0	0	0	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	отсутствие	м	Не менее 0,1	п.5.1.5			
		0	0	0	Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	отсутствие	м	Не ниже 1,2 и не выше 1,5				
2.10	Вестибюли общественных зданий											
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)							
					Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м		Не менее 1,0	п. 5.1.8			
					Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие	нет			п. 5.5.6		
					Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет					
3	Пути движения внутри здания											
3.1	Коридоры, переходы в другие здания											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Название зоны				ГБДОУ детский сад №123 Адмиралтейского района						
		1	0	0	Ширина «К»	м	1,5	Не менее 1,5	СНиП 35-01-2001 п.3.18		
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров										
	Название зоны				ГБДОУ детский сад №123 Адмиралтейского района						
		1	0	0	Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п.5.2.4., п.5.4.1		
		1	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,014	Не более 0,014			
		1	0	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да				
3.3	Внутренние лестницы										
	Название зоны				ГБДОУ детский сад №123 Адмиралтейского района						
		1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,28	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012		
		1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17			
		0	0	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	нет	0,85-0,92	п.5.2.15		
		0	0	1	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,20	0,27-0,33			
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	м	0		п. 5.2.11		
		1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,35	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9		
		1	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	1,20	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1		
		1	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	наличие	да		п. 5.2.9		
3.4	Пандусы стационарные										
	Название зоны				ГБДОУ детский сад №123 Адмиралтейского района						
		0	0	1	Высота одного подъема «К»	м		Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9		
					Уклон «К»	%		Не более 1:20, (5%)			
					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	0	Не более 1:10, (10%)			
					Ширина пандуса «К»	м	0	Не менее 1,5			
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	0	1,5	п. 5.2.13		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	0	1,5			
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0	0,87-0,92	п. 5.2.15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)			0,7	п. 5.2.15		
					Завершение поручня длиннее марша пандуса «О», «К», «С»	м	0	0,27-0,33	п. 5.2.15		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	отсутствие	нет		п. 4.1.16		
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	отсутствие	нет		п. 5.2.14		
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)										
	Название зоны				ГБДОУ детский сад №123 Адмиралтейского района						
		0	0	1	Ширина пандуса «К»	м	0	Не менее 1,0	п. 5.2.13		
		0	0	1	Уклон пандуса «К»	%	0	Не более 1:10, (10%)			
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
		0	0	1	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	0	Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000		
		0	0	1	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	0	Не менее 1,6			
3.7	Подъемники мобильные										
	Название зоны										
		0	0	1	«К»	наличие			п. 4.1.14	С посторонне й помощью	
3.8	Лифты										
	Название зоны										
		0	0	0	Ширина кабины «К»	м	0	Не менее 1,7	п. 5.2.18		
					Глубина кабины «К»	м	0	Не менее 1,5			
					Ширина дверного проема «К»	м	0	Не менее 0,95			
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»	отсутствует	нет		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3		
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»	отсутствует	нет		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3		
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	отсутствует	нет		п. 5.2.20		
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	отсутствует	нет		п. 5.2.20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	отсутствует	нет		п. 5.2.20	
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	отсутствует	нет		п. 5.2.20	
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	отсутствует	нет		п. 5.5.7	
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны				Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 7.1.3	
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Название зоны									
					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»					
					на одно рабочее место	кв.м	0	12	п. 7.1.13	
					на два рабочих места	кв.м	0	18	п. 7.1.13	
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м		Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12	
					Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	нет		п. 7.1.8	
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	Название зоны									
					Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м		0,65- 0,8	п.7.4.1, рис.Д12 п.7.4.7	
					Ширина прохода: «К», «С»					
					около расчетно-кассового аппарата;	м	0	Не менее 1,1	п.7.4.2	
					около прилавков для сервирования блюд;	м	0	Не менее 0,9	п.7.4.7	
					между столами в ресторане.	м	0	Не менее 1,2	п.7.4.7	
					Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие	нет	Не менее одного места	п.7.4.6	
					Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.		Не менее 3,0	п.7.4.6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	наличие	нет		п.7.4.3	
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
	Название зоны									
					Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м	0	От 0,9 до 1,2 для детей 0,5	п.7.5.12	
					Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»	м	0	Не менее 2,0	п.7.5.14	
					Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие	нет			
					Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»	соответствие	нет		п.7.5.12	
					Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	соответствие	нет		п.7.5.13	
					Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.	0	Не менее 3,8	п.7.5.17	
					Проход между скамьями в общих раздевалных «К»	м	0	Не менее 1,8	п.7.5.16	
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений									
	Название зоны									
					Пандус для подъема на сцену: ширина «К»	м	0	Не менее 0,9	п.7.6.7	
					Пандус для подъема на сцену: уклон «К»	%		8	п.7.6.7	
					Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К»	м	0	0,7	п.7.6.7	
								0,9	п.7.6.7	
					Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К»	соответствие	нет		п.7.6.2	
					Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К»	наличие	нет			
					Системы индивидуального прослушивания, вмонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г»	наличие	нет	не менее 5 %	п. 7.1.11	
					Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука	соответствие	нет		п. 7.1.12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г»						
					Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г»	наличие	нет		п. 7.1.12		
					Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»	наличие	нет		п. 7.6.6, 7.7.3		
					Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 7.5.6		
5	Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
5.1	Доступная кабина в общей уборной										
	Название зоны				ГБДОУ детский сад №123 Адмиралтейского района						
		1	0	1	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11		
					Ширина кабины «К»	м	0	Не менее 1,65			
					Глубина кабины «К»	м	0	Не менее 1,8			
					Ширина двери кабины «К»	м		Не менее 0,9			
					Опорные поручни «О», «К»	отсутствие	нет				
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	отсутствие	нет				
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	отсутствие	нет		п. 5.3.6		
					Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	отсутствие	нет		п.5.5.1		
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)										
	Название зоны				ГБДОУ детский сад №123 Адмиралтейского района						
		0	0	1	Ширина «К»	м	0	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11		
					Глубина «К»	м	0	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11		
					Ширина двери кабины «К»	м	0	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11		
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0	Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11		
					Опорные поручни «О», «К»	отсутствие	нет		п. 5.3.3 рис.Д.11		
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	отсутствие	нет		п.5.3.3 рис.Д.11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	отсутствие	нет		п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м	0	1,35	п.5.3.6	
5.3	Кабины душевые закрытые									
	Название зоны									
		0	0	1	Кабина с открывание двери наружу «К», «О», «С»	отсутствует	нет		п.5.3.5	
					Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	отсутствует	нет			
					Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м «О», «С»	отсутствует	нет			
					Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	отсутствует	нет		п. 5.3.5	
					- ручным душем	отсутствует	нет			
					- настенными поручнями	отсутствует	нет			
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	отсутствует	нет		п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	0	Не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1	
					Глубина «К»	м	0	Не менее 1,8		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	отсутствует	нет		п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0	1,35	п.5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	0	Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей «К»	м		Не менее 1,8		
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) «С»	отсутствует	нет		п.5.4.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	Название зоны									
					Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м	0	Не более 0,48	п. 5.3.5	
					- ручным душем	отсутствует	нет			
					- настенными поручнями		нет			
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»		нет		п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	0	Не менее 1,2	п. 5.3.7	
					Глубина «К»	м	0	Не менее 0,9		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	отсутствует	нет		п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0	1,35	п. 5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	0	Не менее 2,4	п. 5.3.8	
					То же, без скамей «К»	м	0	Не менее 1,8	п. 5.3.8	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) «С»	отсутствует	нет		п. 5.4.1	
6	Автостоянки									
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	1	Места для транспорта инвалидов «К», «О»	отсутствует	нет	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м	0	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
					Ширина зоны для парковки «К»	м	0	3,6	п. 4.2.4	
					Длина зоны для парковки «К»	м	0	6,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	отсутствует	нет		п. 4.2.1	
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	отсутствует	нет			

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создается новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетизируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету: 89219743848 телефон	Заведующий Должность	Петрова А.Д. ФИО	(подпись)	«__»_____201_г.
Согласовано: телефон	Должность руководителя обследованного объекта	ФИО	(подпись)	«__»_____201_г.

